



– Der Verbandsvorsteher –


PLANUNGSBÜRO
SPRINGER · BUSDORF
15. April 2019
EINGEGANGEN

Wasserverband Nord · Wanderuper Weg 23 · 24988 Oeversee



Ihr Zeichen: fs
Ihre Nachricht vom: 28.03.2019
Unser Zeichen: pk-mb
Unsere Nachricht vom:

Ansprechpartner:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:



Service-Zeiten
Mo-Do 08:30 – 12:30 und 13:30 – 16:30 Uhr
Freitag 08:30 – 12:00 Uhr

Datum: 08.04.2019

Bebauungsplan Nr. 33 der Stadt Bredstedt, Kreis Nordfriesland

Sehr geehrter Herr Springer,

seitens des Wasserverbandes Nord bestehen aus trinkwasser- und abwassertechnischer Hinsicht keine Bedenken gegen den o. g. Bauungsplan.

Wir weisen an dieser Stelle aber jetzt schon darauf hin, dass es hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung Bedenken gibt. Das vorhandene Regenrückhaltebecken mit vorgeschaltetem Sandfang und Ölsperre ist für eine Grundflächenzahl von 0,5 ausgelegt und genehmigt. Die Erhöhung auf eine Grundflächenzahl von 0,6 bedeutet somit eine Veränderung der Auslegungs- und Genehmigungsparameter. Es ist also davon auszugehen, dass bezogen auf den Ursprungsplan des B-Plan 33 das RRB nicht mehr ausreichend dimensioniert ist.

Die Grundstücke 20 bis 29 sind in der Bemessung des RRB gar nicht berücksichtigt, da diese seinerzeit nicht Gegenstand des B-Plan 33 waren. Hinzukommt für diese Grundstücke, dass diese aufgrund der gegebenen Topographie kaum in das vorhandene Becken einleiten könnten. Für diese Flächen ist demnach Platz für den Bau eines zusätzlichen RRB im B-Plan Gebiet vorzusehen.

Die weiteren Planungsschritte sollten daher mit der zuständigen Wasserbehörde und dem WV-Nord erfolgen. Wir schlagen ebenfalls vor, dass zeitnah durch ein geologisches Gutachten abgeklärt wird, ob zumindest in Teilbereichen eine Versickerung von Niederschlagswasser möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

WASSERVERBAND NORD

im Auftrag

